

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante
Applicant

Mocelin Indústria de Extintores Ltda
Nome Fantasia: MOCELIN
CNPJ: 11.670.605/0001-06
Rodovia PR 475, Km 33,3, s/nº, Barracão 2 - Parque Industrial II
85575-000 - São Jorge D'Oeste - PR - Brasil

Fabricante
Manufacturer

Mocelin Indústria de Extintores Ltda
Nome Fantasia: MOCELIN
CNPJ: 11.670.605/0001-06
Rodovia PR 475, Km 33,3, s/nº, Barracão 2 - Parque Industrial II
85575-000 - São Jorge D'Oeste - PR - Brasil

Produto
Product

Extintor de Incêndio

Normas
Standards

NBR 15808

Regulamento
Regulation

Requisitos de Avaliação da Conformidade para Extintores
Portaria nº 108, de 17 de Março de 2022

Data da Auditoria
Audit Date

Modelo 5 - Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade

30/01/2024 a 01/02/2024

Nº Certificado
Certificate No.

TNBR-30911

Emissão Inicial
First Concession

16/05/2018

Validade do Certificado
Expiry Certificate Date

13/06/2024 – 12/06/2027



Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 13/06/2024



Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address.

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.

The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão
Revision

Data
Date

Descrição
Description

00

13/06/2024

Emissão Inicial

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º Andar – 06454-010 – Barueri – SP tuv-nord.com.br



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 1 a 2
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 2

Pg.: 1 de 2 - Rev. 00 – 13/06/2024

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No.

TNBR-30911

Validade
Expiry Date

12/06/2027

Informações Adicionais Additional Information

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Barcode
MOCELIN	P6 BC	<ul style="list-style-type: none">- Portátil;- Recarregável;- Tipo de pressurização: Direta;- Código/número do projeto: EM06BC;- Capacidade extintora: 20-B:C- Carga nominal: 6 kg;- Agente Extintor: Pó Químico BC- Produto Inibidor: Bicarbonato de Sódio – 95%- PNC: 1,0 MPa	Não informado

