

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante Applicant	Mocelin Indústria de Extintores Ltda Nome Fantasia: MOCELIN CNPJ: 11.670.605/0001-06 Rodovia PR 475, Km 33,3, s/nº, Barracão 2 - Parque Industrial II 85575-000 - São Jorge D'Oeste - PR – Brasil		
Fabricante Manufacturer	Mocelin Indústria de Extintores Ltda Nome Fantasia: MOCELIN CNPJ: 11.670.605/0001-06 Rodovia PR 475, Km 33,3, s/nº, Barracão 2 - Parque Industrial II 85575-000 - São Jorge D'Oeste - PR – Brasil		
Produto Product	Extintor de Incêndio		
Normas Standards	NBR 15809		
Regulamento Regulation	Requisitos de Avaliação da Conformidade para Extintores Portaria nº 108, de 17 de Março de 2022 Modelo 5 - Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Data da Auditoria Audit Date	30/01/2024 a 01/02/2024		
Nº Certificado Certificate No.	TNBR-30921	Emissão Inicial First Concession	02/04/2018
Validade do Certificado Expiry Certificate Date	13/06/2024 – 12/06/2027		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado.
This certificate is related to a contract and to the above metioned address.



Reginaldo Maia
Diretor Presidente



Barueri, 13/06/2024

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados pelo INMETRO.

The validity of this certificate depends on the surveillance assessments performing and treatment of possible non-conformity in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To verify the updated condition of regularity of this certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.

Revisão Revision	Data Date	Descrição Description
00	13/06/2024	Emissão Inicial





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado
Certificate No. TNBR-30921

Validade
Expiry Date 12/06/2027

Informações Adicionais
Additional Information

Marca Brand	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Barcode
MOCELIN	P20 BC	- Sobre-rodas; - Recarregável; - Tipo de pressurização: Direta; - Código/número do projeto: EM20BC; - Capacidade extintora: 40-B:C - Carga nominal: 20 kg; - Agente Extintor: Pó Químico BC - Produto Inibidor: Bicarbonato de Sódio – 95% - PNC: 1,2 MPa	Não informado

