

## CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Fabricante Manufacture	Mocelin Indústria de Extintores Ltda CNPJ: 11.670.605/0001-06 Marca Comercial / Nome Fantasia: MOCELIN Rodovia PR 475, Km 33,3, s/nº, Barracão 2 - Parque Industrial II 85575-000 - São Jorge D´Oeste - PR – Brasil	
Produto Product	Extintor de Incêndio	
<b>Normas</b> Standards	NBR 15809	
<b>Regulamento</b> <i>Regulation</i>	Fabricação ou Importação de Extintores de Incêndio. Portaria nº 486, de 08 de dezembro de 2010. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade	
Informações Adicionais Additional Information	Modelo: EM 50L Código projeto: EM 50EM Carga nominal: 50,0 L PNC: 1,2 MPa	Agente extintor¹: Espuma Mecânica Produto inibidor²: LGE AFFF-HC Teor de produto inibidor: 6% Capacidade extintora: 10A; 80B ☐ Portátil ☐ Sobre-rodas ☐ Pres. Direta ☐ Pres. Indireta
	Nota¹: Para extintores halogenados discriminar o nome do agente Nota²: Para extintores de espuma mecânica Base: ⊠ Sintética ⊡Proteínica Formador de filme aquoso: ⊡ Sim ⊠ Não	
Data da Auditoria Audit Date	18 a 20/01/2021	
N° Certificado  Certificate #	TNBR-27280	Emissão do Certificado: First Concession:
Validade do Certificado Expiry Certificate Date	15/04/2021 – 14/04/2024	

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado. This certificate is related to a contract and to the above mentioned address

Reginaldo Maia Diretor Presidente

Barueri, 15/04/2021

O TÜV NORD Brasil, vem por meio deste atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados.

O TÜV NORD Brasil é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção desde que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Eireli. Al. Madeira 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP – Brasil www.brtuv.com.br



Revisão	Data de revisão	Descrição
0	15/04/2021	Emissão Inicial

