

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Fabricante Manufacture	Mocelin Indústria de Extintores Ltda. CNPJ: 11.670.605/0001-06 Marca Comercial/ Nome Fantasia: MOCELIN Rodovia PR 475, Km 33,3, s/nº, Barracão 2 - Parque Industrial II CEP 85575-000 - São Jorge D'Oeste - PR – Brasil		
Produto Product	Extintor de Incêndio		
Normas Standards	NBR 15809		
Regulamento Regulation	Fabricação ou Importação de Extintores de Incêndio. Portaria nº 486, de 08 de dezembro de 2010. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Informações Adicionais Additional Information	Modelo: P50 BC Código projeto: EM 50BC Carga nominal: 50,0kg PNC: 1,2 MPa Agente extintor ¹ : Pó Químico BC Produto inibidor ² : Bicarbonato de Sódio Teor de produto inibido: 95% Capacidade extintora: 80B:C <input type="checkbox"/> Portátil <input checked="" type="checkbox"/> Sobre-rodas <input checked="" type="checkbox"/> Pres. Direta <input type="checkbox"/> Pres. Indireta Nota ¹ : Para extintores halogenados discriminar o nome do agente Nota ² : Para extintores de espuma mecânica Base: <input type="checkbox"/> Sintética <input type="checkbox"/> Proteínica Formador de filme aquoso: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
Data da Auditoria Audit Date	31/01/2022 a 02/02/2022		
Nº Certificado Certificate #	TNBR-29164	Emissão Inicial: First Concession:	06/02/2019
Validade do Certificado Expiry Certificate Date	09/06/2022 – 08/06/2025		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado. *This certificate is related to a contract and to the above mentioned address*

Reginaldo Maia
Diretor Presidente



Barueri, 09/06/2022

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP. O OCP deve ser consultado para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations. The OCP must be consulted to check the updated condition of regularity of this Certificate.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade EIRELI AL. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP -Brasil

www.brtuv.com.br

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	09/06/2022	Emissão Inicial



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 1
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 1
Pg.: 1 de 1 – rev.: 00 – 09/06/2022



TÜV NORD GROUP