

Placa de Incêndio ABC

DESCRIÇÃO

A placa fotoluminescente de sinalização de agente de extintor possui sinais que permitem a identificação das classes de fogo nos quais os extintores são ou não eficientes. Com símbolos e textos explicativos, essa placa é feita para ser lida e interpretada rapidamente a uma curta distância.

ENQUADRAMENTO NORMATIVO E LEGAL

A sinalização de segurança fotoluminescente está em conformidade com toda a normalização e legislação municipal, estadual e federal vigente, tal como:

- Normas ABNT NBR 16820;
- Códigos estaduais de segurança contra incêndio e pânico.
- Normativas do Ministério do Trabalho;
- Códigos de obras e edificações municipais;

Documento	Conteúdo
Norma Brasileira ABNT NBR 16820 Sinalização de segurança contra incêndio e pânico	Parte 1 - Define os princípios de um sistema de sinalização de segurança, no que tange a conceitos, classificação, implantação e execução do projeto. Parte 2 - Define a sinalização de segurança contra incêndio e pânico, símbolos, formas, dimensões e cores. Parte 3 - Define os requisitos mínimos de desempenho exigidos para a sinalização contra incêndio e pânico em edificações e métodos de ensaio a usar.
Legislação de âmbito Municipal São Jorge D' Oeste-PR	Indica que todas as edificações deverão dispor de sistema de proteção contra incêndio, alarme e condições de evacuações sujeitos a disposições e normas técnicas específicas.
Estado do Paraná Portaria do Comando de Bombeiros 002/1 de 08/10/11	Institui o Código Contra Incêndio e Pânico, o qual será regulamentado pelas Normas de Procedimentos Técnicos (NPTs)
Norma de Procedimento Técnico 20 - NPT 20	Define critérios para a sinalização de segurança.
Legislação de âmbito Federal Brasileiro	
Norma regulamentar, NR 23 - Proteção contra incêndios	Define que as aberturas, saídas e vias de passagem devem se claramente assinaladas por meio de placas, indicando a direção de saída.
Norma regulamentar, NR 26 - Sinalização de segurança	Deverão ser adotadas cores para segurança em estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes.
Norma regulamentar, NR 33 - Espaços confinados	33.3.2 - a) Identificar, isolar e sinalizar os espaços confinados para evitar a entrada de pessoas não autorizadas. 33.3.3 - c) Manter sinalização permanente junto à entrada do espaço confinado.



MATERIAL

PVC expandido fotoluminescente de alta intensidade luminosa de 2mm de espessura;

CORES

Vermelho. Pantone 485C, conforme solicitado pelas normas It20 dos bombeiros e NBR 16820.

DIMENSÕES

L: 80mm x A: 200mm x E: 2mm.

INTENSIDADE LUMINOSA

Mínimo de 140 mcd/m² aos 10 minutos e 20 mcd/m² aos 60 minutos, após estimulação.

TEMPO DE ATENUAÇÃO

Luminosidade de até 30 horas após o estímulo, garantindo visibilidade em ambientes com pouca luz.

TIPO DE FIXAÇÃO

Colado (não acompanha fita para fixação)

GARANTIA

Em condições normais de aplicação e limpeza adequadas, é proporcionada uma garantia de 6 meses para áreas internas e de 16 meses para áreas externas (Não cobre danos ou defeitos ocasionados pelo mau uso ou instalação incorreta).

DISTÂNCIA MÁXIMA DE OBSERVAÇÃO

As dimensões permitem fácil visualização para uma distância de até 5,5 metros

APLICAÇÕES

Indicação de uso dos extintores de incêndio local



RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Todos produtos Mocolim são recicláveis. Plásticos só podem ser reciclados se separados por suas categorias, basta coloca-la em lixeira própria para resíduos plásticos.

Fazendo isto você estará dando continuidade ao nosso esforço em colaborar com a não degradação do meio ambiente.

MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA

11.670.605/0001-06

Rodovia PR 475, Km 33,3 - Barracão II - Parque Industrial II

São Jorge D'Oeste - PR

CEP: 85575-000

www.mocolim.ind.br | (46) 3534-8000

